



Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlidzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div>firma L4</div></div><div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div></div>		PASŪTĪTĀJS:				AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"			
		OBJEKTS:				Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā"			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:		Līguma Nr. 24/218/2-18			
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		17.03.2025	U1 garenprofils		Arhīva Nr. 2024-UK/957-42			
Izstrādātājs	M.Ozoliņa		17.03.2025			Mērogs: h1:500, v:1:100			
						Stādja	Lapas	Ras.Nr.	
						BP		UKT-11	