


Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
Caurulvadu ieguldt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntūdens atšķēšanās no tranšējas izmantot gruntūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas caurulvadu materiālu un diametrus precizēt,
atrotok to pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

 firma L4	PASŪTĪTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		
	OBJEKTS: Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā"		
Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		17.03.2025
Izstrādātājs	M.Ozoliņa		17.03.2025
		Lapas nosaukums: U1 garenprofils	
		Līguma Nr. 24/218/2-18 Arhīva Nr. 2024-UK/957-42 Mērogs: h1:500; v:1:100	
		Stadija BP	Lapas UKT-12
			Ras.Nr. UKT-12