



Ģenerālplānā uzrādīts šIA "SOS projekti" izstrādātās ELT projekta: "Arēl elektrapgāde Vēndijas ielā 79. Vēndijas ielā 1, Vēndijas ielā 21, Vēndijas ielā 38, Vēndijas ielā 2, Lieģaļiņš 1, Ģirānes, Olaines pag., Olaines nov. BIS lietas numurs: TMP-806996-253778

Ģenerālplānā uzrādīts celš projekts: "Vēndijas ielas izbūve Ģirānē, Olaines pagastā, Olaines nov." BIS lietas numurs: BIS-BL-829321-14695

[illegible]

VISPĀRĒJĀS NORĀDES

1. Projekta UKJT dala izstrādāta noteikumi ar darba uzdevumu, izziņas materiāliem projektēšanai, tehnikajam noteikšanam un atbilst pastāvīgajām LBN 222-15, LBN 223-15, LBN 008-14 un MK noteikumiem Nr.500, Nr.253, Nr.329.
 2. Topogrāfiskais plāns sastādīts Latvijas normatīvo aktu sistēmā 2000/5 (LAS-2000/5).
 3. Plānos augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
 4. Cauruļvadu diametra apzīmējums:
DN - iekšējais diametrs (nominālais), OD - ārējais diametrs.
- Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli šķērsoja ar esošām drenu sistēmām, esošās drenu caur jomām un jomām drenāžas caurleņķu ar geotekstilu filtru. Savienojuma vietas jānobrīva ar geotekstilu.
- Atkrātkas posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizbortr tranšeju apburema slānis nedrīkst pārsniegt 1 m jebkuru tīklu grunts biezumu.

firms L4

PASŪTĪTĀJS:

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

OBJEKTS:

Maģistrālā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vēndijas ielā,
Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novads*

Anots	Uzdevs	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:						
Būvniecības projekta izstrādātājam	J. Kaurinens		17.03.2025	UKT ģenerālplāns						
	izstrādātājam	M. Ozoliņa	17.03.2025							
				Līguma Nr. 24/21802-18 Arhīva Nr. 2024-UK0957-42 Mērogs: 1:500						
				<table><tr><td>Sadzīva</td><td>Lapas</td><td>Rak. Nr.</td></tr><tr><td>BP</td><td></td><td>1</td></tr></table>	Sadzīva	Lapas	Rak. Nr.	BP		1
Sadzīva	Lapas	Rak. Nr.								
BP		1								