



Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpāplānu;  
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;  
Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;  
Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;  
\* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;  
Visu esošo kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt,  
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>firma L4</div></div> <div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div>		PASŪTĪTĀJS:  AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"			
		OBJEKTS: Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novada"			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 24/218/2-18
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		17.03.2025	K1 garenprofils	Arhīva Nr. 2024-UK/957-42
Izstrādātājs	M.Ozoliņa		17.03.2025		Mērogs: h1:500; v:1:100
					Stādja Lapas Ras.Nr.
					BP UKT-3