



Inženieritiku garenprofilu skatī kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm ielīdzinošās kārtas no bīdētās smiltis;
Caurulvadi ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atšķaidnēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas caurulvadu materiālu un diametrus precizēt,
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

firma L4

PASŪTĪTĀJS:

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

OBJEKTS:

Magistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā,
Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novada*

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 24/218/2-18 Arhīva Nr. 2024-UK/957-42 Mērogs: h:1:500; v:1:100					
Būvpr.d.v.	J. Kauranens		17.03.2025	K1 garenprofils						
Izstrādātājs	M. Ozoliņa		17.03.2025		<table><tr><th>Stadija</th><th>Lapas</th><th>Ukt.Nr.</th></tr><tr><td>BP</td><td></td><td>RAS-4</td></tr></table>	Stadija	Lapas	Ukt.Nr.	BP	
Stadija	Lapas	Ukt.Nr.								
BP		RAS-4								