


Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;  
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlidzinošās kārtas no bīlētās smiltis;  
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;  
Gruntsūdens atsūkšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;  
\* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;  
Visu esošo kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt,  
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 67500180 Fakss: +371 67500181		PASŪTĪTĀJS:  AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"			
		OBJEKTS: Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā"			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		17.03.2025	K1 garenprofils	
Izstrādātājs	M.Ozoliņa		17.03.2025		
Stādja		Lapas	Ras.Nr.		
BP			UKT-6		