

Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpānu;


Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smiltis;

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;

Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;

* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;

Visu esošo kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.



firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

OBJEKTS:

Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 24/218/2-18		
				Ksp1 garenprofils	Arhīva Nr. 2024-UK/957-42		
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		17.03.2025		Mērogs: h1:500; v:1:100		
Izstrādātājs	M.Ozoliņa		17.03.2025		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
					BP		UKT-7