


Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;  
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;  
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;  
Gruntūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntūdens pazemināšanas iekārtu;  
\* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;  
Visu esošo kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt,  
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

|  |             |  |            |                  |
|--|-------------|--|------------|------------------|
| <br>Rīga, Jelgavas iela 90<br>Tālrunis: +371 67500180<br>Fakss: +371 67500181 |             | PASŪTĪTĀJS:<br><br>AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"   |            |                  |
|  |             | OBJEKTS:<br>Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā,<br>Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā" |            |                  |
| Amats  | Uzvārds     | Paraksts   | Datums     | Lapas nosaukums: |
| Būvpr.d.v.   | J.Kauranens |  | 17.03.2025 | U1 garenprofils  |
| Izstrādātājs   | M.Ozoliņa   |  | 17.03.2025 |                  |
| Stādīja  | Lapas       | Ras.Nr.  |            |                  |
| BP   |             | UKT-8  |            |                  |