


Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlidzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

 <div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div>		PASŪTĪTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		
OBJEKTS: Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā"		Līguma Nr. 24/218/2-18 Arhīva Nr. 2024-UK/957-42 Mērogs: h1:500; v:1:100 Stādīja Lapas Ras.Nr. BP UKT-9		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		17.03.2025	U1 garenprofils
Izstrādātājs	M.Ozoliņa		17.03.2025	