


Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no bīletēta smiltis;
Caurulvados ieguldīt sausa tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atsūkņšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas spiedvadus caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 67500180 Fakss: +371 67500181	PASŪTĪTĀJS:		AS "Olaives ūdens un siltums"	
	OBJEKTS:		"Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		19.04.2022	K1 garenprofils
Izstrādāja	L.Ozola		19.04.2022	(5.,4.,3.,2. līnija)
				Līguma Nr. 1-13/21-19 Arhiva Nr. 2021-UK/187-21 Mērogs: h1:500; v:1:100
				Stadija BP
				Lapas Ras.Nr. UKT-26