


Inženierlikul gareņprofilu skaīt kopā ar ģenerālplānu;  
Caurule ieguldt tranšējā uz 15cm izlīdzināšas kārtas no biletētas smilts;  
Caurulvadu ieguldt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;  
Gruntstuds atstātnēšanā no tranšējas izmantot gruntstuds pazemināšanas iekārtu;  
\* Norādīto dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;  
Visu esošo kanalizācijas spiedvads caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotok tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

 firma L4	PASŪTĪTĀJS:  AS "Olaives ūdens un siltums"										
	OBJEKTS:  "Ūdenssaimniecības attīstība Stūnšū DKS teritorijā"										
	Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181										
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 1-13/21-19 Arhīva Nr. 2021-UK/187-21 Mērogs: h1:500; v:1:100						
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		19.04.2022	KS1 garenprofils K1 garenprofils							
Izstrādāja	L.Ozola		19.04.2022								
					<table><tr><th>Stadija</th><th>Lapas</th><th>Ras.Nr.</th></tr><tr><td>BP</td><td></td><td>UKT-23</td></tr></table>	Stadija	Lapas	Ras.Nr.	BP		UKT-23
Stadija	Lapas	Ras.Nr.									
BP		UKT-23									