

## BETONA SPECIFIKĀCIJA

Elementa marka	Betona klase	Standarts	Vides ied. klase	Tilpums	Piezīmes
SA	C10/12	LVS EN 206		2.39 m³	Sagataves kārtā, sūkņējams betons, min. C10/12
PL	C30/37+PENETRON ADMIX	LVS EN 206	XC4+XF1	7.02 m³	Pamatu plātne
PR	C30/37+PENETRON ADMIX	LVS EN 206	XC4+XF3	3.06 m³	Pārsegums
SN	C30/37+PENETRON ADMIX	LVS EN 206	XC4+XF1	16.63 m³	Sienas

KOPĀ:

29.10 m³

## STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

Diametrs	Stiegru klase	Standarts	Kopējais garums, m	1m svars, kg	Kopējais svars, kg	Piezīmes
PL						
10	B500B	LVS EN 10080	201.04	0.617	136.4	
12	B500B	LVS EN 10080	697.86	0.888	681.7	
			898.91		818.1	
PR						
12	B500B	LVS EN 10080	646.85	0.888	631.8	
			646.85		631.8	
SN						
10	B500B	LVS EN 10080	267.71	0.617	181.7	
12	B500B	LVS EN 10080	1549.01	0.888	1513.1	
			1816.72		1694.8	
KOPĀ:			3362.47		3144.7	

## PAPILDUS MATERIĀLU APJOMI:

Nr. p.k.	Nosaukums	Apjoms	Piezīme
1.	Hidroizolējoša starpliņa Sika Swell P tips 2507H	15.0 m	
2.	Smalkgraudains betons C30/37 XC4	0.6 m³	Slīpumu veidošanai
3.	Sienas un cauruļvada blīvējums	1 kpl.	

### Piezīmes:

- Vispārīgos norādījumus skatīt BK-01 lapā.
- Apjomos nav uzrādīti:
  - stiegrojuma pārlaidumi un atgriezumi
  - izrokamās, atberamās un aizvietojamās grunts apjomi.

1

Šī rasējuma lapa aizstāj iepriekš izstrādāto rasējuma lapu BK-03.

Rev.	Datums	Izstrādāja	Apraksts				
1	29.07.2022.	G.Spalviņš	Sūkņu stacijas materiālu apjomu izmaiņas.				
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:			PASŪTĪTĀJS:				
<div><div><div>●</div><div>○</div><div>○</div><div>●</div><div>○</div><div>○</div><div>●</div><div>●</div><div>○</div></div><div>firma L4</div></div> <div>SIA "Firma L4"</div> <div>Rīga, Jelgavas iela 90</div> <div>Reģ. Nr. 4000326001</div> <div>Tālr.: +371 67500180</div>			AS "Olaines ūdens un siltums"				
			BŪVOBJEKTS:				
			"Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:	Pasūtījuma Nr.: 1-13/21-19		
				BŪVIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJAS	Arhīva Nr.: 2021-UK/187-21		
Būvpr.d.v.	G.Lēmanis		29.07.2022		Mērogs: b/m		
Izstrādāja	G.Spalviņš		29.07.2022		Stadija	Lapas	Marka un Nr.
Pārbaudīja	G.Lēmanis		29.07.2022		BP	3 / 7	BK-03/AU