



Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpilānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smilts;
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo ūdensvada caurulvadu materiālus un diametrus precizēt,
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 67500180 Fakss: +371 67500181	PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums"				
	OBJEKTS: "Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"				
	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:
	Būvpr.d.v.	J.Kauranens		19.04.2022	U1 garenprofils
Izstrādāja	L.Ozola		19.04.2022		Līguma Nr. 1-13/21-19 Arhīva Nr. 2021-UK/187-21 Mērogs: h1:500; v:1:100 Stadija BP
					Ras.Nr. UKT-11