



Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo ūdensvada caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>firma L4</div></div> <div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div>		PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums"									
		OBJEKTS: "Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīša DKS teritorijā"									
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:				Līguma Nr. 1-13/21-19			
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		19.04.2022	U1 garenprofils				Arhīva Nr. 2021-UK/187-21			
Izstrādāja	L.Ozola		19.04.2022					Mērogs: h1:500; v:1:100			
								Stadija	Lapas	Ras.Nr.	
								BP		UKT-10	