



Inženieritku gareņprojektu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinātas kārtas no blīvētās smilts;
Caurulvāds ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntšūdens atšķiršanās no tranšējas izmantot gruntšūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas spiedvāds caurulvādu materiālu un diametrus precizēt, atbilstot to pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

firma L4

PASŪTĪTĀJS:

AS "Olaines ūdens un siltums"

OBJEKTS:

"Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālrunis: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 1-13/21-19 Arhīva Nr. 2021-UK/187-21 Mērogs: h1:500; v:1:100						
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		19.04.2022	KS1 garenprofils	<table><tr><td>Stadija</td><td>Lapas</td><td>Ras.Nr.</td></tr><tr><td>BP</td><td></td><td>UKT-21</td></tr></table>	Stadija	Lapas	Ras.Nr.	BP		UKT-21
Stadija	Lapas	Ras.Nr.									
BP		UKT-21									
Izstrādāja	L.Ozola		19.04.2022								