



JAUNS ŪDENSVADA PIESLĒGUMS
AR ŪDENS MĒRĪTĀJA AKU




JAUNS ŪDENSVADA PIESLĒGUMS
PERSPEKTĪVAI




Piezīmes:

1. Katra pieslēguma detalizāciju skatīt ģenerāplāna lapās.
2. Būvdarbu laikā pēc zemes īpašnieka lūguma pievada izvietojums var tikt precizēts, ja risinājumi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju un projekta autoru.
3. Projektā visi pievadi paredzēti līdz privatīpašnieka zemes robežai, gadījumā, ja ar īpašnieku nav iespējams vienoties par žoga noņemšanu, būvdarbi noslēdzami pie žoga.
4. Pievada pazemes tipa ventīļa izvietojums jāprecizē dabā, ņemot vērā ierobežojošus apstākļus, t.i. min. attālumi līdz citām komunikācijām, žogam atstājot vietu ūdens mērītāja akas uzstādīšanai Izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju. Pazemes tipa ventīli iespēju robežās izvietojami ārpus braucamās daļās .
5. Šķersojot grāvjus ūdensvada cauruli iedziļināt lai tā būtu min 1,7m zem grāvja dibena atzīmes.


Aizbīdņa kape zālājā




Aizbīdņa kape asfalta virsmas segumā



Aizbīdņa kape grants segumā



Pazemes tipa ventīlis



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat Sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:



AS "Olaines ūdens un siltums"

Reģ. Nr. 50003182001

Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.VAD.	T.Loginova		11.2025
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		11.2025
FAILS:			

PROJEKTS:	PASŪTĪTUMA NUMURS:	25/63/2-18
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Pēternieku ciemā, Olaines novadā	STADIJA:	BP
	MARKA:	UKT
	LAPAS NR.:	16
RASĒJUMS:	KOPEJO LAPU SKAITS:	18
Kapes. Pazemes tipa ventīlis. Ūdensvada pievadu veidi	MĒROGS:	B.M.
	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	