





APZĪMĒJUMI

- ① Monolīts akas apaksējais grods ar pamatni (betona marka C25/30, W10, F200)
- ② Grodi (betona marka C25/30, W10, F200)
- ③ Blīvējums (atbilstoši LVS EN681-1)
- ④ Konisks grods
- ⑤ Pārseguma plātne h-150mm
- ⑥ Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
- ⑦ Ķeta vāks projektējamā slodze 250 kN:(atbilstoši EN124)
- ⑧ Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
- ⑨ Blietētu šķembu pamatne h=150 mm
- ⑩ Hidroizolācija (bituma hidroizolācija 2 kārtās)

PIEZĪME:

Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "Kontrolakas izbūve" izbūve (kompl.), ietver visus rasējumā uzrādītos darbus, ietverot būvbedres rakšanu, aizbēršanu ar atbilstošu grunti, blīvēšanu, jaunas dzelzsbetona akas izbūve (ietverot grodu pamatni, grodu, pārsedzes, dzelzsbetona gredzenus, u.c.), un skatakas vāku ar apbetonējumu (atbilstoši slodzes klasei) izbūve, šķembu apbēruma izbūvi, hidroizolācijas izbūvi, smilts apbēruma izbūvi, kā arī citus darbus un materiālus, kas nepieciešami lai izbūvētu dzelzsbetona skataku pilnā apjomā.

* Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biežākās kā 300 mm.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS:  AS "Olaines ūdens un siltums" Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Pēternieku ciemā, Olaines novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	25/63/2-18
BŪVPR.VAD.	T.Loginova		11.2025		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		11.2025		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Ūdensvada aku principilāie risinājumi	LAPAS NR.:	17
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	18
					MĒROGS:	B.M.
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	