



Piezīmes:

- 1) Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
- 2) Caurējvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsdrošā aizdare.
- 3) Uz radiatoriem paredzēta alokatoru montāža.
- 4) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpņu telpā termogalvas ar atslēgu regulējamas.
- 5) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc fakta.

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



Būvniecības ierosinātājs: SIA "Zeiferti" reģistrācijas Nr. 40003419183 Jaunolaine, "Zeiferti", Olaines novads, Latvija, LV-2127

Būvprojekta nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve

Objekta adrese: Baznīcas iela 5, Jaunolaine

Lapas nosaukums: Apkures sistēmas aksonometriskā shēma.

BPDV	J.Bespalova	11.10.2021.
Izstrādāja	M.Ancāns	11.10.2021.

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
b/m	24042021	24042021	-	AVK-4	-	