

SLODŽU APRĒĶINU KOPSAVILKUMS

Ēkas (būves, telpas) nosaukums	Platība m ²	Siltuma patēriņš Apkurei kW	El. dzinēju jauda kW	Laika periods	Āra gaisa aprēķina parametri	
					Temperatūra C°	Relat.mitrums W ; %
GAISMAS 2	-	53	1,35	Ziemas sezona	-20,7	30

RASĒJUMU SARAKSTS

RAS.SK.	RAS.NR.	RASĒJUMA NOSAUKUMS.	MĒROGS	DATUMS
APKURE, VENTILĀCIJA UN KLIMATA KONTROLES SISTĒMA				
1	AVK-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.	b/m	19.06.2026.
2	AVK-2	APKURE. PAGRABA PLĀNS.	1: 100	19.06.2026.
3	AVK-3	APKURE. 1.STĀVA PLĀNS.	1: 100	19.06.2026.
4	AVK-4	APKURE. 2.STĀVA PLĀNS.	1: 100	19.06.2026.
5	AVK-5	APKURE. 3.STĀVA PLĀNS.	1: 100	19.06.2026.
6	AVK-6	APKURE. 4.STĀVA PLĀNS.	1: 100	19.06.2026.
7	AVK-7	APKURE. 5.STĀVA PLĀNS.	1: 100	19.06.2026.
8	AVK-8	APKURES SISTĒMAS SHĒMA PAGRABA, 1.UN 2.STĀVAM.	1: 100	19.06.2026.
9	AVK-9	APKURES SISTĒMAS SHĒMA 3.4.UN 5.STĀVAM.	1: 100	19.06.2026.

IZZIŅU UN KLĀTPIELIEKAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Nr. p.k.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
	IZZIŅU DOKUMENTI	
1	LBN 231-15 DZĪVOJAMO UN PUBLISKO ĒKU APKURE UN VENTILĀCIJA	
2	LBN 002-19 ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA	
3	LBN 003-19 BŪVKLIMATALOĢIJA	
4	LBN 006-15 BŪTISKAS PRASĪBAS BŪVĒM	
5	LBN 201-15 BŪVJU UGUNSDROŠĪBA	
6	LBN 202-15 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA	
7	KLĀTPIELIEKAMIE DOKUMENTI	
8	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	
9	TEHNISKĀ IENFORMĀCIJA	

PIEZĪMES:

- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas īmeni.
- Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
- Norādes apkures, ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmu ierīkošanai skatīt paskaidrojuma rakstā.

Projekta autors: SIA AVEK PROJEKTI apkure, ventilācija un klimata kontroles sistēma tālr. +371 29245183; karlis.karlaps@gmail.com K.Ulmaņa gatve 2A, Rīga, Latvija, LV-1004 Būvkomersanta reģ.apl.nr.: 3855-R			Pasūtītājs: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Reģ. nr. 50103744891 Doma laukums 4, Rīga, LV-1050		Atbildīgais projektētājs: Reģ. Nr. 40103925867, Būvkom. Reģ. Nr.12954, Bīķiemieku iela 22, Rīga, LV-1006 info@siltienami.lv, +371 22547997	
Būvp.daļas.v.:	J.ĶIGURS	19.06.2026.	Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana Gaismas iela 2, Stūnīši		Sadaļa:	AVK
Inženieris:	K.KARLAPS	19.06.2026.			Faila nr:	AVK-1
Pasūt. nr.:	G2/2025-12		Rasējuma nosaukums: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		Mērogs:	B/M
Arhīva nr.:	12/25				Stadija	Lapas Lapa
					BP	14 AVK-1