









## FASĀDE ASĪS S-J, M 1:150



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

-  - Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)
-  - Cinkota tērauda apvalka PVC aizsargcaurule
-  - Kabeļa stiprinājums uz jumta
-  - Kabeļa stiprinājums pie fasādes
-  - Savienojuma klemme vara kabeliem
-  - CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce
-  - Kontrolmērījumu klemme PVC kastē
-  - Karsti cinkota tērauda lēnta 30x3,5mm

PIEZĪMES:

1. Projektējamo elementu piesaistes izmēri plānā norādīti milimetros;
2. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
3. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.

Adrese:  
Bāriņu iela 37-5, Liepāja  
Mob.: +371 20083587  
VRN: 42103044336  
B.K. reģ. nr.: 12232  
E-pasts:  
martins@liepsainsanieks.lv

<b>Būvniecības ierosinātājs:</b>	A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Būvprojekta nosaukums:	Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
------------------------	------------------------------------

<b>Objekta adrese:</b>	Jelgavas iela 24, Olaine, Olaines novads, LV-2114
------------------------	---------------------------------------------------

20	Lapas nosaukums:	ZIBENSAIZSARDZĪBA. FAŠĀDES ASĪS S-J
----	---------------------	-------------------------------------

BPDV	M.Nalivaiko		31.01.2020	adrese: Jēgavas iela 24, Ķemeri, Ķemeri novads, LV 2114						
Izstrādāja	M.Nalivaiko		31.01.2020	Lapas nosaukums: ZIBENSAIZSARDŽĪBA. FASĀDES ASĪS S-J						
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reg. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:150	08072019	08072019	-	ELT-5	-	