


**PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:**

- Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm<sup>2</sup>)
- Cinkota tērauda apvalka PVC aizsargcaurule
- Kabeļa stiprinājums uz jumta
- Kabeļa stiprinājums pie fasādes
- Savienojuma klemme vara kabeliem
- CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce
- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē
- Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

**PIEZĪMES:**

1. Projektējamo elementu piesaistes izmēri plānā norādīti milimetros;
2. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
3. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div>						
				<div>Būvprojekta nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve</div>						
				<div>Objekta adrese: Jelgavas iela 24, Olaine, Olaines novads, LV-2114</div>						
BPDV	M.Nalivaiko		31.01.2020	<div>Lapas nosaukums: ZIBENSAIZSARDZĪBA. FASĀDES ASĪS 1-2; 2-1.</div>						
Izstrādāja	M.Nalivaiko		31.01.2020							
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:150	08072019	08072019	-	ELT-7	-	