



- Piezīmes:
- 1) Projektējamās stāvvadi paredzēti izbūvē esošā stāvvada vietā izbūvē vietu precīzā būvniecības laikā.
 - 2) Caurvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāpārežģu ugunsdrošā aizdare.
 - 3) Uz radiatoriem paredzēta alokatoru montāža.
 - 4) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpuru telpā termostatu ar atslēgu regulējamas.
 - 5) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc fakta.
 - 6) Siltummezģis paredzēts siltummaiņa un sūkņa nomaīrē.

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



Pasūtītājs: A/S "Olaīnes ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaīne, LV-2114

Būvprojekta nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve

Objekta adrese: Jelgavas iela 24, Olaīne, Olaīnes novads, LV-2114

BPDV	V.Meļihovs	17.02.2020.
Izstrādāja	M.Ancāns	17.02.2020.

Lapas nosaukums: Apkures sistēmas aksonometriskā shēma 1.daļa.

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
b/m	08072019	08072019	-	AVK-6	-	