

ELT sadaļas lapu saraksts

| Lapas Nr. | Nosaukums | Piezīmes |
|-----------|---|----------|
| ELT-1 | Vispārīgie rādītāji | |
| ELT-2 | Zibensaizsardzība. Zemējuma kontūrs | |
| ELT-3 | ZIBENSAIZSARDZĪBA. FASĀDES ASĪS A-J | |
| ELT-4 | ZIBENSAIZSARDZĪBA. FASĀDES ASĪS J-S | |
| ELT-5 | ZIBENSAIZSARDZĪBA. FASĀDES ASĪS S-J | |
| ELT-6 | ZIBENSAIZSARDZĪBA. FASĀDES ASĪS J-A | |
| ELT-7 | ZIBENSAIZSARDZĪBA. FASĀDES ASĪS 1-2; 2-1 | |
| ELT-8 | ZIBENSAIZSARDZĪBA. JUMTA PLĀNS, ASĪS A-J un J-S | |

Vispārīgie dati:

1. Objekts, atbilstoši būvju klasifikācijai, atbilst III zibensaizsardzības klasei un tajā paredzēts uzstādīt aktīvās zibensaizsardzības sistēmu - INGESCO;
2. Projektējamo elementu piesaistes izmēri plānos norādīti milimetros;
3. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
4. Projekta zemējuma plāna izstrādei izmantots topogrāfiskais uzmērījums mērogā 1:500;
5. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem;
6. Paredzētos materiālus var aizvietot ar analoģu, bet ne zemākas kvalitātes izstrādājumu;
7. Materiālu tipus, markas un daudzumu skatīt sadaļas specifikācijā.

Izmantotie normatīvi un standarti











Projekta ELT sadaļas izstrādē ir izmantoti sekojoši standarti un normas:


Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightning"

Pievienojamo dokumentu saraksts:

ELT-SA - Skaidrojošs apraksts

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

| | |
|---|--|
|  | - Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm ²) |
|  | - Cinkota tērauda apvalka PVC aizsargcaurule |
|  | - Kabeļa stiprinājums uz jumta |
|  | - Kabeļa stiprinājums pie fasādes |
|  | - Savienojuma klemme vara kabeliem |
|  | - CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce |
|  | - Kontrolmērījumu klemme PVC kastē |
|  | - Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm |
|  | - Masts ar zibens uztvērēju |
|  | - Zemējuma elektrodi |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------|--|------------|---------------|---------|-------|----------|--|
| <div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div> | | | | <div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div></div> <div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div> | | | | | | |
| <div><div>Objekta adrese:</div><div>Jelgavas iela 24, Olaine, Olaines novads, LV-2114</div></div> | | | | | | | | | | |
| BPV | M.Nalivaiko | | 31.01.2020 | <div><div>Lapas nosaukums:</div><div>VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI</div></div> | | | | | | |
| BPDV | M.Nalivaiko | | 31.01.2020 | | | | | | | |
| Izstrādāja | M.Nalivaiko | | 31.01.2020 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Mērogs | Pasūt. Nr. | Arh. reģ. Nr. | Stadija | Marka | Lapu sk. | |
| | | | | BM | 08072019 | 08072019 | - | ELT-1 | - | |