


FASĀDE ASĪS A-J, M 1:150



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)
- Cinkota tērauda apvalka PVC aizsargcaurule
- Kabeļa stiprinājums uz jumta
- Kabeļa stiprinājums pie fasādes
- Savienojuma klemme vara kabeļiem
- CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce
- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē
- Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div> <div>Būvprojekta nosaukums: Zibens aizsardzības sistēmas izbūve</div> <div>Objekta adrese: Jelgavas iela 24, Olaine, Olaines novads, LV-2114</div> <div>Lapas nosaukums: ZIBENSAIZSARDZĪBA. FASĀDES ASĪS A-J</div>						
BPDV	M.Nalivaiko		31.01.2020	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
Izstrādāja	M.Nalivaiko		31.01.2020	1:150	08072019	08072019	-	ELT-3	-	

- PIEZĪMES:
1. Projektējamo elementu piesaistes izmēri plānā norādīti milimetros;
 2. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
 3. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.