



- Piezīmes:
- 1) Projektējamās stāvvadi paredzēti izbūvē esošo stāvvadu vietā
 - 2) Izbūves vietu precīzā būvniecības laikā.
 - 3) Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāpārsniedz ugunsdrošā aizsardzība.
 - 4) Uz radiatoriem paredzēta alokatoru montāža.
 - 5) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpņu telpā termogalvas ar atslēgu regulējama.
 - 6) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc faktā.
 - 7) Silurmezglā paredzēta silurmaiņa un sūkņa nomaļa

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



Pasūtītājs: A/S "Olaīnes ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaīne, LV-2114

Būvprojekta nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve

Objekta adrese: Jelgavas iela 24, Olaīne, Olaīnes novads, LV-2114

BPDV	V.Meļihovs	17.02.2020.
Izstrādāja	M.Ancāns	17.02.2020.

Lapas nosaukums: Apkures sistēmas aksonometriskā shēma 2.daļa.

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
b/m	08072019	08072019	-	AVK-7	-	