

			Projekts: DZĪVOJAMĀ MĀJA OLAINES NOV., OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-2114.					
Sadaļa:			APKURES SISTĒMA					
Materiālu un iekārtu specifikācija								
Korpuss:					Lapu skaits:	3		06.09.2016.
Nr.	Nosaukums	Vienība	Izmērs	Tips	Apzīmējums	N	L	Ražotājs
1	tērauda cauruļvads	t.m.	15	Fe			1370	Walraven
2	tērauda cauruļvads	t.m.	20	Fe			198	Walraven
3	tērauda cauruļvads	t.m.	25	Fe			124	Walraven
4	tērauda cauruļvads	t.m.	32	Fe			135	Walraven
5	tērauda cauruļvads	t.m.	40	Fe			111	Walraven
6	tērauda cauruļvads	t.m.	50	Fe			67	Walraven
7	tērauda cauruļvads	t.m.	65	Fe			22	Walraven
8	tērauda cauruļvads	t.m.	80	Fe			15	Walraven
9	plastmasas daudzslāņu cauruļvads	t.m.	16	UP			591	Uponor
10	cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm	t.m.	20	1000s	Ultimate U Protect 1000s		90	Isover
11	cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm	t.m.	25	1000s	Ultimate U Protect 1000s		124	Isover
12	cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm	t.m.	32	1000s	Ultimate U Protect 1000s		135	Isover
13	cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm	t.m.	40	1000s	Ultimate U Protect 1000s		111	Isover
14	cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm	t.m.	50	1000s	Ultimate U Protect 1000s		67	Isover
15	cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm	t.m.	65	1000s	Ultimate U Protect 1000s		22	Isover
16	cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm	t.m.	80	1000s	Ultimate U Protect 1000s		15	Isover
17	līkums-90	gab.	15	Fe		95		Walraven
18	līkums-90	gab.	20	Fe		32		Walraven
19	līkums-90	gab.	25	Fe		14		Walraven
20	līkums-90	gab.	80	Fe		4		Walraven
21	līkums-90	gab.	16	UP		84		Uponor
22	T-veida veidgabals-90	gab.	15/15/16	Fe		300		Walraven
23	T-veida veidgabals-90	gab.	20/20/15	Fe		4		Walraven
24	T-veida veidgabals-90	gab.	20/20/16	Fe		36		Walraven
25	T-veida veidgabals-90	gab.	25/25/15	Fe		12		Walraven
26	T-veida veidgabals-90	gab.	32/32/15	Fe		20		Walraven
27	T-veida veidgabals-90	gab.	32/32/20	Fe		12		Walraven
28	T-veida veidgabals-90	gab.	32/32/25	Fe		2		Walraven
29	T-veida veidgabals-90	gab.	40/40/15	Fe		12		Walraven
30	T-veida veidgabals-90	gab.	40/40/20	Fe		10		Walraven

Nr.	Nosaukums	Vienība	Izmērs	Tips	Apzīmējums	N	L	Ražotājs
31	T-veida veidgabals-90	gab.	40/40/25	Fe		2		Walraven
32	T-veida veidgabals-90	gab.	50/50/15	Fe		8		Walraven
33	T-veida veidgabals-90	gab.	50/50/20	Fe		6		Walraven
34	T-veida veidgabals-90	gab.	50/50/25	Fe		2		Walraven
35	T-veida veidgabals-90	gab.	50/50/65	Fe		4		Walraven
36	T-veida veidgabals-90	gab.	65/65/80	Fe		2		Walraven
37	savienojums	gab.	15/15/16/16	Fe		28		Walraven
38	savienojums	gab.	20/20/16/16	Fe		64		Walraven
39	savienojums	gab.	25/25/16/16	Fe		20		Walraven
40	"PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu	kompl.		C11	C11-500-1000	20		Rettig
41	"PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu	kompl.		C11	C11-500-600	90		Rettig
42	"PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu	kompl.		C11	C11-500-800	20		Rettig
43	"PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu	kompl.		C11	C11-500-900	10		Rettig
44	"PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu	kompl.		C21	C21-500-1200	30		Rettig
45	"PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu	kompl.		C21	C21-500-800	30		Rettig
46	"PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu	kompl.		C21	C21-500-900	50		Rettig
47	"PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu	kompl.		C22	C22-500-900	30		Rettig
48	"PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu	kompl.		CV11	CV11-900-1000	6		Rettig
49	Radiatoru termostatu galvas	kompl.			K Dn15	286		Heimeier
50	Radiatoru stiprinājumi	kompl.				286		Rettig
51	balansējošais vārsts ar drenāžu	kompl.	10	STAD	STAD/F-10/09	24		TA
52	balansējošais vārsts ar drenāžu	kompl.	15	STAD	STAD/F-15/14	26		TA
53	balansējošais vārsts ar drenāžu	kompl.	20	STAD	STAD/F-20	5		TA
54	balansējošais vārsts ar drenāžu	kompl.	32	STAD	STAD/F-32	1		TA
55	balansējošais vārsts ar drenāžu	kompl.	40	STAD	STAD/F-40	3		TA
56	balansējošais vārsts ar drenāžu	kompl.	50	STAD	STAD/F-50	2		TA
57	spiediena starpības regulators ar kapilāra cauruli	kompl.	15	STAP1	STAP-15 (5-25kPA)	35		TA
58	spiediena starpības regulators ar kapilāra cauruli	kompl.	20	STAP1	STAP-20 (5-25kPA)	20		TA

objekts: JELGAVAS IELA 28, OLAINĒ

Nr.	Nosaukums	Vienība	Izmērs	Tips	Apzīmējums	N	L	Ražotājs
59	radiatora vārsts ar integrētu priekšsiestatījumu	kompl.	15	TRV	TRV-2-15+TRV 300-28	286		TA
60	lodveida vārsts	kompl.	10	NV	TA 60-10	6		TA
61	lodveida vārsts	kompl.	15	NV	TA 60-15	29		TA
62	lodveida vārsts	kompl.	20	NV	TA 60-20	15		TA
63	lodveida vārsts	kompl.	25	NV	TA 60-25	5		TA
64	lodveida vārsts	kompl.	40	NV	TA 60-40	2		TA
65	lodveida vārsts	kompl.	50	NV	TA 60-50	6		TA
66	lodveida vārsts	kompl.	65	NV	TA 60-65	4		TA
67	lodveida vārsts	kompl.	80	NV	TA 60-80	2		TA
68	cauruļvadu kompensatori un nekustīgie balsti	kompl.				1		TA
69	siltuma maksas sadalītājs (alokators) TECHEM FHKV DATA III	kompl.				286		
70	siltuma maksas sadalītāja montāžas plāksne	kompl.				286		
71	datu savācējs TECHEM Slave DATA III	kompl.				6		
72	datu nosūtītājs TECHEM Master DATA III	kompl.				6		
73	Cauruļvadu siltumizolācija	kompl.				1		
74	tērauda un kapara cauruļvadu veidgabali	kompl.				1		
75	Sistēmas marķēšanas materiāli	kompl.				1		
76	Cauruļvadu gruntskrāsa (krāsojums 2 kārtās)	kompl.				1		
77	Cauruļvadu stiprinājumi no cinkota tērauda	kompl.				1		
78	Metināšanas un lodēšanas materiāli	kompl.				1		
79	Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi.	kompl.				1		
80	Ppalīgmateriāli, montāžas komplekts, elektroinstalācija	kompl.				1		
DEMONTĀŽAS DARBI								
1	esošo sildķermeņu demontāžas darbi	kompl.				1		
2	esošās apkures sistēmas cauruļvadu demontāžas darbi	kompl.				1		
3	atvērumu izveidošana un aizdare	kompl.				1		
4	Esošās ventilācijas sistēmas tīrīšanas un inspicēšanas darbi	kompl.			precizēt montāžas laikā	1		
5	Pēc nepieciešamības esošo gaisa vadu nomaiņa pret jauniem	kompl.			precizēt montāžas laikā	1		