

## ELEKTROIEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

A/S "Olaines ūdens un siltums"

VIENKĀRŠOTĀS FASĀDES ATJAUNOŠANAS PROJEKTS (APLIECINĀJUMU KARTE). DZĪVOJAMĀ MĀJA

OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

N#		Mērv.	Skaitis	Piezīmes
1	Cinkota tērauda lente 40x4mm 5052FT, "OBO"	m	290	*
2	Stienis Ø20, apaļtērauds, L=1500mm (elektrodsL=4500mm)	gab.	42	*
	219/20ST, "OBO"			
3	Uzgalis Ø20 1819/20BP, "OBO"	gab.	14	*
4	Savienojums Ø20 2745/20, "OBO"	gab.	42	*
5	Savienojums stienis Ø20/40x4mm lente 250/AFT, "OBO"	gab.	14	*
6	Mērījumu savienojums 319RD10, "OBO" kārbā	gab.	14	
7	Pretkorozijas lenta 50mm, 10m	rul.	2	
	Materiālu daudzumus precizēt celtniecības gaitā, kā arī pēc zemejumu pretestības mērījumiem.			
8	ALu apaļtērauds Ø8mm	m	660	*
9	ALu apaļtērauds Ø16mm L=2m	gab.	24	
10	Vada Ø8...10mm jumta stiprinājums 165 MBG8, "OBO"	gab.	350	*
11	Vada Ø8...10mm vert. stiprinājums 177 20 M8, "OBO"	gab.	240	*
12	Zemējuma ievada stienis ar atdalītāju un savienot. 204 KL1500, "OBO"	gab.	14	
13	Žibensuztvērēja stiprinājums 101 FS-16, "OBO"	gab.	24	
14	P/e caurule d50mm gofrēta "KOPOS"	m	4	

### PIEZĪMES:

Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoģu izstrādājumu.

\* Materiālu daudzumus precizēt celtniecības gaitā.

Būvpr. autors. \_\_\_\_\_ S.Begens