



APZĪMĒJUMI	
	T1 - radiatoru siltumapgādes turpgaitas cauruļvads
	T2 - radiatoru siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads
	NV - noslēgvārsts

- PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, visus izmērus precizēt uz vietas.
  2. Apkures sistēmas kritumi 0,002, atpakaļgaitas cauruļvadiem jāveido siltumnesēja plūsmas virzienā, bet turpgaitas cauruļvadiem pretēji siltumnesēja plūsmas virzienā uz siltummezglu.
  3. Pirms sistēmas izolēšanas veikt hidrolikko pārbaudi.
  4. Sistēmas zemākajos punktos uzstādīt izlaidus ventilus.
  5. Vietās kur cauruļvadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo nodalījumu caurumus paredzētaizpildīt ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir atbilstīga ugunsizturības robeža.
  6. Visus izmantojamās materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.
  7. Cauruļvadu un radiatoru izvietojums dots orientējoši. Cauruļvadu montāžas augstumu precizēt darba gaitā.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
------	---------	---------	--------

PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaimes ūdens un siltums"	REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001. ADRESE: KĪDĒRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114 TEL: 67964390, e-pasts: info@ogus.lv
---	---

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"	REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303. ADRESE: RĪGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
---	---

PROJEKTS:  
**DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU  
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA  
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)**

OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-2114
KADASTRA NR.	8009 004 2110 001 (BŪVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS	PASŪT.NR.
APKURE. PAGRABA PLĀNS	US/P-01-10.08.23
	ARH.NR.: US/A-01-10.08.23

BŪVPR.D.VAD.: J. RANCĀNS	STADIJA	Paskaidrojuma raksts	PR
	DATUMS	15.11.2023.	
	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
IZSTRĀDĀJA: I. GROMOVA	1:100	AVK-A-02	
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	

