

Apkure un ventilācija

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
1	Esošās apkures sistēmas demontāža			1	kmpl
Apkure					
1	Presētās tērauda caurules	15 (18x1,2)	KAN-therm Steel	2200	m
2	Presētās tērauda caurules	20 (22x1,5)	KAN-therm Steel	60	m
3	Presētās tērauda caurules	25 (28x1,5)	KAN-therm Steel	130	m
4	Presētās tērauda caurules	32 (35x1,5)	KAN-therm Steel	150	m
5	Presētās tērauda caurules	40 (42x1,5)	KAN-therm Steel	25	m
6	Presētās tērauda caurules	50 (54x1,5)	KAN-therm Steel	1	m
7	Presētās tērauda līkums	15	KAN-therm Steel	2293	gb
8	Presētās tērauda līkums	40	KAN-therm Steel	6	gb
9	Presētās tērauda T-gabals	15/15	KAN-therm Steel	576	gb
10	Presētās tērauda T-gabals	20/20/15	KAN-therm Steel	14	gb
11	Presētās tērauda T-gabals	25/25/15	KAN-therm Steel	38	gb
12	Presētās tērauda T-gabals	32/32/15	KAN-therm Steel	50	gb
13	Presētās tērauda T-gabals	32/32/40	KAN-therm Steel	4	gb
14	Presētās tērauda T-gabals	40/40/50	KAN-therm Steel	2	gb
15	Presētās tērauda T-gabals	50/50/15	KAN-therm Steel	2	gb
16	Presētās tērauda pāreja	20/15	KAN-therm Steel	8	gb
17	Presētās tērauda pāreja	25/20	KAN-therm Steel	8	gb
18	Presētās tērauda pāreja	32/25	KAN-therm Steel	8	gb
19	Izlaides vārsts	15		116	gb
20	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C33-500-1200		6	gb
21	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-1000		16	gb
22	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-1100		25	gb
23	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-1200		1	gb
24	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-1400		1	gb
25	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-500		60	gb
26	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-600		38	gb
27	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-700		102	gb
28	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-800		3	gb
29	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-900		16	gb
30	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C22-400-600		10	gb
31	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C22-400-700		6	gb

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
32	PURMO COMPACT apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C22-400-800		2	gb
33	Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru , termogalva	RA_DV 15		280	gb
34	Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru , termogalva PRET ZĀDZĪBU	RA_DV 15		6	gb
35	Atgaitas vārsts	15		286	gb
36	Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar	15		114	gb
37	Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar	32		8	gb
38	Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar	50		2	gb
39	Automātiskais atgaisotājs			4	gb
40	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	15	≤0,045 pie siltumnesēja temperatūras 50 °C	320	m
41	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	20	≤0,045 pie siltumnesēja temperatūras 50 °C	60	m
42	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	25	≤0,045 pie siltumnesēja temperatūras 50 °C	130	m
43	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	32	≤0,045 pie siltumnesēja temperatūras 50 °C	150	m
44	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	40	≤0,045 pie siltumnesēja temperatūras 50 °C	25	m
45	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	50	≤0,045 pie siltumnesēja temperatūras 50 °C	1	m
46	Montāžas komplekts			1	gb
47	Apkures hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana			1	gb
48	Apkures sistēmas palaišanu un ieregulēšanu			1	gb
49	Armatūras marķēšana			1	gb
50	Pieslēgums SM			1	gb
51	Ugunsdrošais blīvējums			1	gb
52	Pārseguma šķērsošanas vietas uzlabošanu (špaktelēšanu un krāsošanu)			255	vietas

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
53	Radiatoru vietas labošana			280	
54	Caurumu urbšana pārseguma šķērsošanai			1	gb
55	Cirkulācijas sūknis apkurei	Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10	WILO	1	kompl.
Ventilācija					
1	Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana, pārbaude,nepieciešamības gadījumā remonts			1	objekts
2	Ventsys gaisa pieplūdes	VentSys® ar filtru		190	kmpl