

**Iekārtu, konstrukciju un būvizrādājumu kopsavilkums**  
**ELT - elektroapgāde, ārējā**

Būves nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve  
 Objekta nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve  
 Objekta adrese: Jelgavas iela 12, Olaine  
 Pasūtījuma Nr.: 12022024

Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu

Nr.p .k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	22-00000	Uztvērējs PDC 6.4, INGESCO, vai analogs	gab.	1	
2		Uztvērēja masts, H=4m, ar tērauda pamatni un atsvariem 25kg	gab.	1	
3		Masta adapters, INGESCO, 111012, vai analogs	gab.	1	
4		Stieple AL8 d=8mm. Alumīnija apaļvads 8-ALMgSi, OBO Bettermann - 5021286 vai analogs	m	95	
5		Stieples garuma kompensators OBO Bettermann –172 AR 5218926 vai analogs	gab.	6	
6		Termonosēdināmā caurule	m	2	
7		RD10 cinkota tērauda apaļdzelzs, izolēta, montāžai zemē, OBO Bettermann vai analogs	m	12	
8		Kontrolmērījumu klemme kastē - In-box testing-switching bridge 50mm2 cable, INGESCO, 250006, vai analogs	gab.	2	
9		Zibensspērienu skaita uzskaitītājs CDR UNIVERSAL, INGESCO, 432028, vai analogs	gab.	1	
10		Vadu turētājs Rd 8-10mm 177 20 M8 fasādei, OBO Bettermann vai analogs	gab.	45	
11		Jumta vadu turētājs plaknam jumtam OBO Bettermann vai analogs	gab.	65	
12		Uztvērējstieples(AlMgSi 0.5, Ø8mm) vario krustveida un T veida savienotājs (alumīnija) OBO Bettermann - 5311519 vai analogs	gab.	2	
13		Zemējuma elektrods - 219 20 ST FT Ø20mm 1500mm, Obo Bettermann, 5000750, vai analogs	gab.	12	
14		Zemējuma elektroda spice - 1819/20 BP, Obo Bettermann, 3041212, vai analogs	gab.	4	
15		Savienojums zemējuma elektrods - tērauda lenta, Propster 01111 356, vai analogs	gab.	4	
16		252/FL DIN Krustveida savienojums plakans 40/apaiš 10 (70x70/M8), OBO Bettermann vai analogs	gab.	2	
17		Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm 5052 DIN, OBO Bettermann vai analogs	m	37	
18		Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m, OBO Bettermann vai analogs	gab.	1	
19		Tranšejas rakšana un aizbēršana 0.7m dziļumā	m	43	
20		Tranšejas virsmas atjaunošana - teritorijas labiekārtošana	m2	20	
21		Zemējuma elektrodu iedzišana zemē	kompl.	12	
22		Esošā AS Sadales tīkls kabeļa atšūrfēšana, divdaļīgās aizsargcaurules montāža	m	4	
23		Divdaļīgā aizsargcaurule D-110, 450N	m	4	
24		Rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1	
25		Montāžas palīgmateriāli	obj.	1	
26		Elektriskie mērījumi, izpildedokumentācijas sagatavošana	obj.	1	
Sastādīja:		Modris Nalivaiko sert.Nr. 3-01623			