




Ēkas fasādes siltināšana pie gāzes ievadmezgla, M1:50



Nesiltināt sienu aiz gāzes vada un uz sāniem 200mm no gāzes vada sienas. Veikt sienas apdari bez siltināšanas.



Griezums G-G, M1:20



Nesiltināt sienu aiz gāzes vada un uz sāniem 200mm no gāzes vada sienas. Veikt sienas apdari bez siltināšanas.

AS GASO PIEZĪMES:

Siltinot ēku, gāzes vadus un pievadus nedrīkst iebūvēt, lai to nepieļautu ir divi varianti:

1.VARIANTS gāzes ievadmezglsir jāpārbūvē, attālinot no sienas līdz 0,5 m attālumam. Lai to veiktu, jāvēršas AS "Gaso" iecirknīar iesniegumu par iepriekš minēto darbu veikšanu vai pie jebkura cita būvkomersanta attiecīgajā jomā, iepriekš to saskaņojot ar AS "Gaso" iecirkni.

2.VARIANTS nepārbūvējot gāzes ievadmezgla, paredzot ap gāzes vadiem nišas. Nišas shēma dota rasējumā. Niša jāveido gar visu gāzes vadu, kas izveidots uz fasādes gan horizontāli, gan vertikāli. Pirms un pēc darbu uzsākšanas izsaukt AS "Gaso" iecirkņa pārstāvi.

Ja darbu veikšanas apjoms ir paredzēti rakšanas darbi zemāk par 0,3 m gāzes vadu, gāzes iekārtu un būvju ekspluatācijas aizsargjoslā, jānoslēdz "vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzes vadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā" AS "Gaso" iecirknī.

PIEZĪMES:

- Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

<p>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</p>				<p>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</p>			
<p>Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</p>				<p>Objekta adrese: Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114</p>			
<p>Lapas nosaukums: Ēkas fasādes siltināšana pie gāzes ievadmezgla</p>				<p>Mērogs: 1:20</p>			
<p>Pasūt. Nr.: 12022024</p>				<p>Arh. reģ. Nr.: 12022024</p>			
<p>Stadija: -</p>				<p>Marka: AR-24</p>			
<p>Lapu sk.: -</p>				<p>Nr.: -</p>			

BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		