

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

- -ALU RD-8 stieple
- -Divdaļīgā aizsargcaurule
- -RD-10 tērauda apaļdzelzs (izolēta)
- -Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
- -Zemējuma elektrods
- -Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
- -Stieples turētājs jumtam
- -Stieples turētājs fasādei
- -Aktīvais zibens uztvērējs
- - zibensspērienu uzskaites ierīce
- - Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv
LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

BPDV	M.Nalivaiko		
Izstrādāja	M.Nalivaiko		

Būvniecības ierosinātājs:	A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
Būvprojekta nosaukums:	Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
Objekta adrese:	Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Lapas nosaukums:	Jumta plāns

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:200	12022024	12022024	-	ELT-4	-	