



Piezīmes:

1) Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2) Caurejvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsdrošā aizdare.
3) Uz radiatoriem paredzēta alokatoru montāža.
4) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpņu telpā termogalvas ar atslēgu regulējamas.
5) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc fakta.

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv
LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

BPDV	**V.Meļihovs**		**16.11.2023.**
Izstrādāja	**M.Ancāns**		**16.11.2023.**

Būvniecības ierosinātājs:	**A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114**
Būvprojekta nosaukums:	**Apkures sistēmas atjaunošana**
Objekta adrese:	**Kūdras iela 11, Olaine, Olaines novads, LV-2114**
Lapas nosaukums:	**Apkures sistēmas aksonometriskā shēma.**

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
b/m	18052023	18052023	-	AVK-4	-	