



PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

-ALU RD-8 stieple

-RD-10 tērauda apaļdzelzs (izolēta)

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Zemējuma elektrods

-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs

-Stieples turētājs jumtam

-Stieples turētājs fasādei

-Aktīvais zibens uztvērējs

- zibensspērienu uzskaites ierīce

- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

- PIEZĪMES**
- Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
 - Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
 - Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				<div><div></div><div></div></div> <div>LIEPĀJAS NAMSAINIEKS</div>				Būvniecības A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. ierosinātājs: 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114			
Būvprojekta nosaukums:				Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana				Objekta adrese: Kūdras iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114			
Lapas nosaukums:				JUMTA PLĀNS							
Mērogs		Pasūt. Nr.		Arh. reģ. Nr.		Stadija		Marka		Lapu sk.	
1:100		Nr.K4O-2024		Nr.K4O-2024		-		ELT-4		-	