

Nolaidums pa fasādi. Skat. ELT-4

Masts H=4m komplektā
ar tērauda pamatni un atsvariem

Nolaidums pa fasādi.
Skat. ELT-5

Aizsardzības rādiuss = 10.8m
1m virs objekta plaknes


Aizsardzības rādiuss = 21.6m
2m virs objekta plaknes

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

- Aizsardzības rādiuss
- Masts ar zibens uztvērēju
- Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)
- Kabeļa stiprinājums pie fasādes
- Kabeļa stiprinājums pie jumta

PIEZĪMES:

- Projektējamo elementu piesaistes izmēri plānā norādīti milimetros;
- Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
- Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: SIA "Zeiferti", reģistrācijas Nr. 40003419183, Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127</div> <div>Būvprojekta nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve</div> <div>Objekta adrese: Meža iela 12, Jaunolaine</div> <div>Lapas nosaukums: Zibensaizsardzība. Jumta plāns</div>						
BPDV	M.Nalivaiko		23.04.2019							
Izstrādāja	M.Nalivaiko		23.04.2019							
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				M 1:100	28082019	28082019	-	ELT-3	-	