

Piegādātāju atlases
“Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads”
(piegādātāju atlases IDN: AS OŪS 2025/05_E)
Piegādātāju atlases komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.2

Olainē, Kūdras ielā 27

2025.gada 15.jūlijā

DARBA KĀRTĪBA

1. Jautājumi un atbildes.

Sanāksmē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa – AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis.

Komisijas locekļi:

Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;

Terēzija Sola – AS „Olaines ūdens un siltums” juriste;

Ilze Bērziņa – AS „Olaines ūdens un siltums” vecākā projektu vadītāja.

Protokolē – vecākā projektu vadītāja Ilze Bērziņa.

Piegādātāju atlases komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2025.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.P-245.

Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001.

Piegādātāju atlases priekšmets:

Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines novads, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar piegādātāju atlases Nr. AS OŪS 2025/05_E nolikumu.

Piegādātāju atlasī veic Ministru kabineta 2024. gada 17.decembra noteikumos Nr.880 “Atbalsta programmas nosacījumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 3-301).

1.p.**Jautājumi un atbildes**

Piegādātāju atlases komisija 2025.gada 11.jūlijā uz komisijas kontaktpersonas e-pasta adresi ir saņēmusi jautājumus no ieinteresētā piegādātāja par piegādātāju atlases nolikuma prasībām.

Jautājums:

Projektā nav norādīts karstā ūdens dvieļu žāvētāja nosaukums (specifikācija), lokālā tāme Nr.12:

16	14-00000	Karstā ūdens dvieļu žāvētājs	kompl.	70,00
----	----------	------------------------------	--------	-------

Lūgums precizēt šo pozīciju.

Atbilde:

Projekta ietvaros uzstādāmi nerūsējošā tērauda U veida karstā ūdens žāvētāji ar hromētu saskrūvi un stiprinājumiem, d=25/ 250x 800.

Piegādātāju atlases komisijas priekšsēdētājs

V.Liepa

Piegādātāju atlases komisijas locekļi:

M.Mazurs

T.Sola

Protokolēja:

I.Bērziņa