

Iepirkuma  
**“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 12, Olaine energoefektivitātes  
 paaugstināšana”**  
 (iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/24)

**Iepirkuma komisijas sanāksmes  
 PROTOKOLS Nr.2**

Olainē, Kūdras ielā 27

2017.gada 7.decembrī

**DARBA KĀRTĪBA**

1. Par papildus informācijas sniegšanu

Sanāksmi vada Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa.

Sanāksmē piedalās:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa - AS “Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis.

Iepirkuma komisijas locekļi:

Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;

Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore.

Protokolē – AS “Olaines ūdens un siltums” projektu vadītāja Ilze Bērziņa.

Iepirkuma komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2017.gada 23.oktobra rīkojumu Nr.305 (kopija pielikumā).

**Pasūtītājs** – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001

**Iepirkuma priekšmets:**

Deviņu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 12, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar atklāta konkursa Nr. AS OŪS 2017/24 nolikumu.

Atklātu konkursu veic Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 0000138).

**1.p.**

**Par papildus informācijas sniegšanu**

Iepirkuma komisija 2017.gada 5.decembrī elektroniski nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastā viesturs.liepa@ous.lv ir saņēmusi jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma nolikuma prasībām (e-pasta izdruka protokola pielikumā).

1. Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums:

*“1. Lai mēs varētu iesniegt Jums korektu cenu piedāvājumu, lūgums atsūtīt durvju un logu rasējumus un tehnisko specifikāciju*

2. *Tāmē nr.9 - Jumta seguma nomaiņa ir norādīts jumta apjoms 29,83.*

*Jautājums vai tiešam ir paredzēts jumta seguma remonts ar Hyperdesmo 10% no kopēja jumta apjoma?”*

4	02-00000	Jumta hidroizolējošā divkomponenta ieseguma iekļāšana divās kārtās, ieskaitot ielaidumu uz parapeta un papildus kārtas izbūvi ap izvadiem uz jumta	m <sup>2</sup>	29,83
---	----------	--	----------------	-------

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 1.12.2.punktu, iepirkuma komisija sniedz sekojošu atbildi:

1. Būvdarbi veicami saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto Būvprojekta 1.sējuma sadaļām Nr. AR-14 “Logu specifikācija” un Nr. AR-15 “Durvju specifikācija”.

Saskaņā ar sadaļā Nr. AR-14 “Logu specifikācija” uzstādāmi šādi logi:

- L-1 – viena vērtne verama, atgāžama;
- L-2 – viena vērtne verama, atgāžama;
- L-3 – durvis veramas, atgāžamas;
- L-4 – divas vērtnes veramas, atgāžamas;
- L-5 – divas vērtnes veramas, atgāžamas;
- L-6 – vērtne verama, atgāžama;
- L-7 – vērtne neverama, neatgāžama.

2. Tāmes Nr. 9 “Jumta seguma nomaiņa” 1.sadaļas “Jauna jumta seguma slāņa ieklāšana (sk. AR-7)” 4.pozīcijas “Jumta hidroizolējošā divkomponenta ieseguma ieklāšana divās kārtās, ieskaitot ielaidumu uz parapeta un papildus kārtas izbūvi ap izvadiem uz jumta” darbi jāveic iepirkuma nolikuma 1.1.pielikumā norādītajā apjomā - 29,83m<sup>2</sup>.

2. Komisija nolēm, atbildi nosūtīt jautājuma uzdevējam un vienlaikus publicēt šo informāciju nolikuma 1.12.4.punktā noteiktajā kārtībā.

Pielikumā:

- 1) No ieinteresētā piegādātāja saņemtā e-pasta izdruka un komisijas nosūtītā atbilde.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi:

M.Mazurs

T.Levicka

Protokolēja

I.Bērziņa