



- PIEZĪMES
- 1) Ēkas zibensaizsardzībai paredzēts izmantot aktīvo zibensuztvērēju, kurš izvietots uz 5m augsta masta.
 - 2) Zibensuztvērēju paredzēts savienot ar zemējuma kontūru ar firmas ERICO vadu Ericore.
 - 3) Proj. zibens novadītāju pa fasādi stiprināt ar vismaz 3 stiprinājumiem uz 1 metru.
 - 5) Zibensuztvērēja galvai ir jābūt vismaz 2 metri virs aizsargājamās ēkas augstākajiem punktiem.
 - 6) Uz fasādes ~1m augstumā uzstādīt zibensizlāžu skaitītāju.
 - 7) Blakus ēkai uzstādīt zemējuma kontūra pārbaudes aku. Šajā akā uzstādīt zemējuma kopni zemējuma kontūra un zibensnovadītāja savienošanai.
 - 8) Zibensaizsardzības sistēmas montāžu veikt saskaņā ar razolāja montāžas instrukcijām.
 - 9) Zemētājsistēmas noplūdes pretestība nedrīkst pārsniegt 10Ω.

| NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI | |
|----------------------|---|
| | Vertikālais zibensnovadītājs |
| | Plakandzelzs - plankandzelzs savienojuma klemme |
| | Zemējuma kopne |
| | Vads Erico Ericore |
| | Zemējuma kontūrs SVFI 30x3.5 |

| | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|
| B | | | |
| A | | | |
| KODS | IZMAINĀS | IZMAINĀS VEICA | DATUMS |
| CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU | | | |
| PROJEKTA VADĪTĀJS | | | |
| | | | |
| Reg. Nr. 4020317292, Ziepju iela 5 b-2 -110, Rīga, LV - 1013, Konts: LV21PARX0021021950001 | | | |
| ĢEOMETRIJAS ĪPAŠĪBAS | | PASŪTĪTUMA NR. | |
| AS "OLAINES ĢĒDENS UN SILTUMS", REG. NR. 50003182001, KČDRAS IELA 27, OLAINĒ, OLAINES NOV., LV-2114 | | 1-24A/19 | |
| BŪVPROJEKTA NORĀDĀJUMS | | FAKSA NR. | |
| ENERGEOFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI STACIJAS IELĀ 18, OLAINĒ, OLAINES NOV. | | analogi rasējuma Nr. | |
| OBJEKTA ADRESE: | | STADIJA: | |
| STACIJAS IELĀ 18, OLAINĒ, OLAINES NOV. KADASTRA NR. 8009 002 0626 001 | | PASKAIDROJUMA RAKSTS | |
| RASĒJUMA NORĀDĀJUMS: | | DATUMS: | |
| ZIBENSAIZSARDZĪBA - JUMTA PLĀNS | | MĒROGS: | |
| | | 1:100 | |
| DALAS VADU: | U. AIZUPIETIS | 19.12.2024 | DALA RAK NR. |
| IZSTRĀDĀJA: | G. PRĪSIS | 19.12.2024 | LAPAS NR. |
| | | | ELT-04 |