1.Vispārīgie rādītāji
Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokument. Projektā uzstādīto izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem, cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.
Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.
Pielietojamiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs.
Attiecībā uz iekārtām un materiāliem, tos izvēloties, jāievēro Latvijas Republikas likumdošana.
2.Projektēšanas normatīvie dokumenti un standarti
2.1.Ēkas arhitektūras un būvkonstrukcijas rasējumi.
2.2.Būvnormas un noteikumi:
LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”
LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”
LBN 016-15 "Būvakustika"
LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"
LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
LBN 202-18 “Būvprojekta saturs un noformēšana”
LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

APZĪMĒJUMI

	T1- radiatoru siltumapgādes turpgaitas cauruļvads
	T2- radiatoru siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads
	NV- noslēgvārsts
	BV- balansēšanas vārsts
	Termostatiskais vārsts ar galvu
	Tērauda radiators ar termoregulators ar atgaitas vārstu un alokatoru
d- 15	Caurules diametrs
	AA- automātiskais atgaisotājs

Tērauda caurule KanTerm- STEEL
cauruļu materiālu apzīmējumi

Apzīmējums projektā DN	OD	Diekš	caurules sieniņas biezums
Fe 12	15	12,6	1,2
Fe 15	18	15,6	1,2
Fe 20	22	19,0	1,5
Fe 25	28	25,0	1,5
Fe 32	35	32,0	1,5
Fe 40	42	39,0	1,5

PROJEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

Rasējuma Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AVK-1	APKURE. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
AVK-A-2	APKURE. PAGRABA PLĀNS	
AVK-A-3	APKURE. 1. STĀVA PLĀNS	
AVK-A-4	APKURE. 2. STĀVU PLĀNS	
AVK-A-5	APKURE. 3. STĀVU PLĀNS	
AVK-A-6	APKURE. 4. STĀVU PLĀNS	
AVK-A-7	APKURE. 5. STĀVU PLĀNS	
AVK-A-8	APKURES SHĒMA	

Projekta galvenie rādītāji

Nr.	Ēkas (būves) nosaukums	Siltuma patēriņš, kW
		Apkure
1.	DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ	44,03

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

PROJEKTĒTĀJS:
Cērkazi-G
Profesionalitāte un kvalitāte
Reģ. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
PASŪTIJUMA NR.: 1-23/66

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ
FAILA NOS.: analogs rasējuma Nr.
ARHĪVA NR.: -

OBJEKTA ADRESE: STACIJAS IELA 34, OLAINE. KADASTRA NR. 8009 001 0316 002
STADIJA: PASKAIDROJUMA RASKSTS

RASĒJUMA NOSAUKUMS: APKURE. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
DATUMS: 15.01.2024
MEROGS: 1:100

DAĻAS VAD.:	J. RANCĀNS		15.01.2024	DAĻA RAS. NR.	LAPAS NR.
IZSTRĀDĀJA:	I. GROMOVA		15.01.2024	AVK-01	

A3