Fasāde asīs 1-9

Mērogs 1:200



Fasāde asīs A-F

Mērogs 1:200



Fasāde asīs F-A

Mērogs 1:200



Fasāde asīs 9-1

Mērogs 1:200



APZĪMĒJUMI PLĀNĀ:

	Zemējuma kontūrs - cinkota plakandzelzs 30x3mm
	Zemējuma elektrods d=20mm L=3m
	Zibens uztvērējs - cinkota apaļdzelzs d=8mm
	Krusta spaile
	Mērījuma spaile (stieple-stieple) 8-10mm

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

PROJEKTĒTĀJS:

Cērkazi-G

Profesionalitāte un kvalitāte

Reģ. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039

A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

PASŪTĪJUMA NR.: 1-23/66

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ

FAILA NOS.: analogs rasējuma Nr.

ARHĪVA NR.: -

OBJEKTA ADRESE: STACIJAS IELA 34, OLAINE. KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

STADIJA: PASKAIDROJUMA RASKSTS

RASĒJUMA NOSAUKUMS: Zibens aizsardzības montāžas plāns

DATUMS: 24.01.2024

MEROGS: 1:200

BP VAD.:	J. GRAUDULIS		24.01.2024	DAĻA / RAS. NR.	LAPAS NR.
DAĻAS VAD.:	H. LEOHO		24.01.2024	ELT-3	
IZSTRĀDĀJA:	H. LEOHO		24.01.2024		