RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Rasējuma numurs	Rasējuma nosaukums	Datums
1	ELT-1	Vispārīgie rādītāji	
2	ELT-2	Ģenerālplāns ar proj. ELT tīkliem	

Skaidrojošais apraksts:

Būvprojekta ārējo elektroapgādes tīklu (ELT) daļas risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un ņemot vērā zemes īpašnieku un tehnisko noteikumu izdevēju prasības un norādījumus.

Būvprojekta ELT daļā paredzēts izbūvēt zemējuma kontūru.

Elektroapgādes ģenerālplāni ir izstrādāti uz reģistrēta inženiertopogrāfiskā plāna saskaņā ar Latvijas valsts izdotiem būvniecības normatīviem un standartiem.

Vispārīgie norādījumi:

1. Pirms darbu sākšanas veikt skarto ēku un zemes īpašnieku brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši pastāvošajai likumdošanai;
2. Vietās, kur ar atklāto metodi tiek šķērsota esošā inženierkomunikācija vai inženierbūve, projektējamo zemējumu paredzēt ne tuvāk par 0,25m virs vai zem esošās inženierkomunikācijas vai inženierbūves. Ja vertikālais attālums no projektējamā zemējuma līdz esošās inženierkomunikācijai vai inženierbūvei ir lielāks vai vienāds ar 0,5m, tad aizsargcaurule šķērsojuma vietā nav nepieciešama;
3. Nepieciešamības gadījumā esošās inženierkomunikāciju situācijas noskaidrošanai veikt skatrakumu;
4. Pēc komunikācijas izbūves, veikt tranšejas aizbēršanu un segumu atjaunošanu - to veicot pa slāņiem, ievērojot grunts blietēšanas pasākumus.
5. Projektējamos ievadus ēkās/būvēs, pēc cauruļu un kabeļu izbūves, nohermetizēt ar sertificētu ūdens noturīgu materiālu;
6. Izmantotajām iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā, atbilstošo darbu veikšanai;

PROJEKTĒJŠANAI IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

1. Būvniecības likums
2. Aizsargjoslu likums
3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
4. Ministru kabineta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
5. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
6. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
7. Energostandarts LEK 097 "Prasības būvprojektiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20 kV"
8. Energostandarts LEK 049 "Galvenās tehniskās prasības kabeļu elektrolīnijām ar spriegumu 0,4 – 20 kV"

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS SIA "CMB" BŪVK. REĢ. NR. 0598-R SIA "VOLTMAX" BŪVK. REĢ. NR. 14177	BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	**AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"** **REĢ. NR. 50003182001**		PASŪT./ARHĪVA NR. Nr.3.18.7-EG-2-1
	OBJEKTA NOSAUKUMS	**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta ielā 3, Olainē ēkas energoefektivitātes paaugstināšana**		STADIJA **BP**
	OBJEKTA ADRESE KAD. APZ.	**ZEIFERTA IELA 3, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114** **8009 002 0624 001**		FAILA NOS. ELT Zeiferta iela 3, Olaine_aktīvā.dwg
	RASĒJUMA NOSAUKUMS	**VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI**		MARKA RAS. NR. **ELT-1**
	IZSTRĀDĀTĀJI	VĀRDS / UZVĀRDS	PARAKSTS	MĒROGS B.M.
	BŪVPR. VAD.	ZANE KOROĻA		DATUMS 13.03.2026.
	DOP DAĻAS VAD.	ARTURS LIEPIŅŠ		LAPU SKAITS 2
	IZSTRĀDĀJA	ARTURS LIEPIŅŠ		LAPAS NR. 1