



M 1:20

Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai AR-6 un AR-7
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Siltumizolācija akmensvate $\lambda \leq 0.037$ W/(m*K) 160 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plāknē (ja nepieciešams)
Esošs silikātkieģeļu mūris 510 mm
Esoša iekšējā apdare



Fasādes izolācijas tapa ar metāla naglu 10x260 mm
Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0394
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ekstrudētais putupolistirols $\lambda \leq 0.036$ W/(m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Esošie ēkas pamati



-0.500	Cokola profils 160 mm
-1.000	Cokola izolācijas tapa ar metāla naglu 10x140 mm
	Nepieļaut putupolistirola balstīšanu uz asfaltbetona seguma

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Dotais cokola siltināšanas risinājums iestrādāts pēc PASŪTĪTĀ prasības.
- Šo lapu skatīt kopā ar lapām AR-2 un AR-3.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie kieģeļu ārsienas.
- Veikt esošā asfaltbetona seguma demontāžu ~20 cm attālumā no ēkas fasādes, un iedziļināt ekstrudēto putupolistirolu ~20 cm, nepieļaut ekstrudētā putupolistirola balstīšanu uz asfaltbetona segumu.
- Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
- Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto kieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būjāvu, kā arī nofrezēt kieģeļu izvirkjumus zem logiem, nepieļaut kieģeļu izvirkjumu nokalsānu, prakse rāda, ka ar kalšanas palīdzību kieģeļu mūris tiek bojāts - izsisis.
- Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitatētes prasībām līdzvērtīgus.
- Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

PROJEKTA TĀLS: SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Krt.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka Konts: LV86HABA051038093376			
PROJEKTA TĀLS: AS "OLAINES ĪDENS UN SILTUMS"			
BŪVPROJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.		PASŪTĪTUMA NR. 5-14/07/2016	
ADRESĒ: ZEMGALES IELA 11, OLAINES NOVADS, KADASTRA NR.8009 002 0620 001		DATUMS 07.04.2017.	
RĀS. NOSAUKUMS: KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 1*		STADIJA VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA MĒROGS 1:20	
PROJEKTA VAD.: J. GRAUDULIS		DAĻA RĀS. NR. LAPAS NR.	
DAĻAS VAD.: I. LĀČAUNIECE		AR-9	
IZSTRĀDĀJA: J. GRAUDULIS			