



APZĪMĒJUMI PLĀNĀ:	
	Zemējuma kontūrs - cinkota plakandzelzs 30x3mm
	Zemējuma elektrods d=20mm L=3m
	Zibens uztvērējs - cinkota apaldzelzs d=8mm
	Krusta spāle

B			
A			
KODS		IZMAINĀS	IZM. IZDARĪJA DATUMS
CAD RAŠĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKĀ, JA APLECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTEJĀS:			
SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376			
PASŪTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		PASŪTĀJR FĀLĀ NOS. analogis lapas Nr.	
BŪVPROJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.		ARHĪVA NR.	
ADRESE: ZEMGALES IELA 11, OLAINĒ, KADASTRA NR. 8009 002 0620		DATUMS 16.09.2016	
RAŠĒJ.NOSAUKUMS Zibens aizsardzības trases plāns		STADIJA BP	
PROJEKTA VAD.: DAĻAS VAD.: IZSTRĀDĀJA:		J. GRAUDUĻIS H. LEOHO H. LEOHO	DATĀ RAŠ. NR. LAPAS NR.
		E.L.T-2	

Visi elektronontazas darbi veicami saskaņā ar "Elektroietišu izbūves noteikumiem" un DT noteikumiem.
Pēc rakšanas darbiem savest kārtībā zaiļš zonas un braucamās daļas segumus.