

Piezīmes.

1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt lapā AVK-1.
2. Apkures sistēmas cauruļvadi tikai nosacīti atbīdīti no sienām.
3. Apkures sistēmas maģistrālos cauruļvadu izvietojums projektā (bēniņu stāvā) var atšķirties no esošās apkures sistēmas trasējuma vietām. Maģistrālos cauruļvadus izbūvēt siltumizolācijas slānī.
4. Apkures sistēma iztukšošana tiks realizēta caur izlaides ventiļiem sistēmas zemākajos punktos un siltummpunktā.
5. Apkures sistēmas radiatorus paredzēt ar atgaisotājiem.
6. Kāpņu telpās radiātori jāizvieto nišās, tā lai tie netraucētu evakuācijas ceļiem.
7. Cauruļvadus izbūvēt ar kritumu i=0,002 sistēmas iztukšosanas vietu virzienā.
8. Cauruļvadu izmēri doti atbilstoši ražotāja apzīmējumiem (dots ārējais diametrs).

KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
B			
A			

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:

SIA "Cerkazi-G"

SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376

PASŪTĪTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"	PASŪT.NR 5-14/07/2016
BŪVPROJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.	FAILA NOS. analogs rasējuma Nr. ARHĪVA NR.
ADRESE: ZEMGALES IELA 11, OLAINE. KADASTRA NR. 8009 002 0620	DATUMS 16.09.2016
RASĒJ. NOSAUKUMS APKURES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA	STADIJA VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA MĒROGS 1:100

DAĻAS VAD.:	K. SPROĢIS		DAĻA RAS. NR. AVK-4	LAPAS NR.
IZSTRĀDĀJA:	K. SPROĢIS			