

AVK daļas rasējumu saraksts

Nr.p.k.	Nosaukums	Lapa
1.	Vispārīgie rādītāji, Daļas rasējumu saraksts	AVK-1
2.	Apkures sistēmas pirmā un otrā stāva plāns.	AVK-2
3.	Apkures sistēmas bēniņu stāva plāns.	AVK-3
4.	Apkures sistēmas aksonometriskā shēma	AVK-4
5.	Apkures sistēmas iekārtu un materiālu specifikācija	

PROJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI

APKURES SISTĒMA	SILTUMS, kW	SPIEDIENA ZUDUMI, kPa
Siltummezgls	23,979	13,6
KOPĀ:	23,979	13,6

Apzīmējumi:

- T1 - Radiatoru apkures sistēmas turpgaita (70°C)
- T2 - Radiatoru apkures sistēmas atgaita (50°C)
- T1-16 - Caurulvada apzīmējums-ārējais diametrs
- ST-1 - Stāvvada numurs
- - Radiators
- C11-500-1000
600W/0.2
RA-N 10 n 2.5 - Sildķermeņa tips- augstums (mm)- garums (mm)
- Sildķermeņa jauda (W) / kv vērtība
- RA-N 10 n 2.5 - Termostatiskā vārsta apzīmējums, izmērs, iestatījums
- ✕ - Noslēgvārsts
- ✕ - Balansēšanas vārsts
- Balans.v.DN32
1200l/h
kv=8.5
Q=25000W

 - Balansēšanas vārsta raksturlielumi: izmērs /
caurplūde(l/h) / kv vērtība / apkures jauda(W)
- H=0.05m - Caurulvadu aptuvenais montēšanas augstums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta
vadītājs

Jānis Graudulis
(vārds un uzvārds)

20-5572

(sertifikāta nr.)

16.09.2016
(datums)

(paraksts)

Šī būvprojektā AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta
daļas vadītājs

Kaspars Sproģis
(vārds un uzvārds)

3-00698

(sertifikāta nr.)

16.09.2016
(datums)

(paraksts)

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
<div style="text-align: center;"> <p>PROJEKTĒTĀJS:</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">SIA "Cerkazi-G"</p> <p>SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376</p> </div>			
PASŪTĪTĀJS:		PASŪT.NR.	
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		5-14/07/2016	
BŪVPROJEKTS:		FAILA NOS.	
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.		analogs rasējuma Nr.	
		ARHĪVA NR.	
ADRESE:		DATUMS	
ZEMGALES IELA 11, OLAINĒ. KADASTRA NR. 8009 002 0620		16.09.2016	
RASĒJ. NOSAUKUMS		STADIJA	
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS		VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA	
		MĒROGS	
PROJEKTA VAD.:	J. GRAUDULIS	DAĻA	RAS. NR.
DAĻAS VAD.:	K. SPROĢIS	AVK-1	LAPU SKAITS SADAĻĀ
IZSTRĀDĀJA:	K. SPROĢIS		
			4