





APZĪMĒJUMI PLĀNĀ:	
	Zemējuma kontūrs - cinkota plakandzelzs 30x3mm
	Zemējuma elektrods d=20mm L=3m
	Zibens uztvērējs - cinkota apaļdzelzs d=8mm
	Krusta spaile
	Mērijuma spaile (stieple-stieple) 8-10mm

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:

SIA "Cerkazi-G"

SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376

PASŪTĪTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		PASŪT.NR	
BŪVPROJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.		FAILA NOS.	analogs lapas Nr.
		ARHĪVA NR.	
ADRESE: ZEMGALES IELA 11, OLAINE. KADASTRA NR. 8009 002 0620		DATUMS	16.09.2016
RASĒJ. NOSAUKUMS: Zibens aizsardzības montāžas plāns		STADIJA	BP
		MĒROGS	
PROJEKTA VAD.:	J. GRAUDULIS	DAĻA RAS. NR. ELT-3	LAPAS NR.
DAĻAS VAD.:	H. LEOHO		
IZSTRĀDĀJA:	H. LEOHO		