



- PIEZĪMES
- 1) Ēkas zibensaizsardzībai paredzēts izmantot aktīvo zibensuztvērēju, kurš izvietots uz 5m augsta masta.
 - 2) Zibensuztvērēju paredzēts savienot ar zemējuma kontūru ar firmas ERICO vadu Ericore.
 - 3) Proj. zibens novadītāju pa fasādi stiprināt ar vismaz 3 stiprinājumiem uz 1 metru.
 - 5) Zibensuztvērēja galvai ir jābūt vismaz 2 metri virs aizsargājamās ēkas augstākajiem punktiem.
 - 6) Uz fasādes ~1m augstumā uzstādīt zibensizlāžu skaitītāju.
 - 7) Blakus ēkai uzstādīt zemējuma kontūra pārbaudes aku. Šajā akā uzstādīt zemējuma kopni zemējuma kontūra un zibensnovadītāja savienošanai.
 - 8) Zibensaizsardzības sistēmas montāžu veikt saskaņā ar razotāja montāžas instrukcijām.
 - 9) Zemētājsistēmas noplūdes pretestība nedrīkst pārsniegt 10Ω.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
	Plakandzelzs - plankandzelzs savienojuma klemme
	Zemējuma kopne
	Zibensizlāžu skaitītājs
	Vads Erico Ericore
	Zemejuma kontūrs St/Ft 30x3.5

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS: Reģ. Nr. 40203172292, Zirņu iela 5 k-2 -110, Rīga, LV – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REG. NR. 50003182001, KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, OLAINES NOV., LV-2114		PASŪTIJUMA NR.: 1-24A/20	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ		FAILA NOS.: analogis rasējuma Nr. ARHĪVA NR.: -	
OBJEKTA ADRESE: ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ, LV-2114 KADASTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0717 001		STADIJA: PASKAIDROJUMA RAKSTS	
RASĒJUMA NOSAUKUMS: ZIBENSAIZSARDZĪBA - FASĀDE C-A		DATUMS: MEROGS: 1:100	
DAĻAS VAD.:	U. AIZUPIETIS	19.12.2024	DAĻA RAS. NR. LAPAS NR.
IZSTRĀDĀJA:	G. PRĪSIS	19.12.2024	ELT-05