



- PIEZĪMES
- 1) Ēkas zibensaisardzībai paredzēts izmantot aktīvo zibensuztvērēju, kurš izvietots uz 5m augsta masta.
 - 2) Zibensuztvērēju paredzēts savienot ar zemējuma kontūru ar firmas ERICO vadu Ericore.
 - 3) Proj. zibens novadītāju pa fasādi stiprināt ar vismaz 3 stiprinājumiem uz 1 metru.
 - 5) Zibensuztvērēja galvai ir jābūt vismaz 2 metri virs aizsargājamās ēkas augstākajiem punktiem.
 - 6) Uz fasādes ~1m augstumā uzstādīt zibensizlāžu skaitītāju.
 - 7) Blakus ēkai uzstādīt zemējuma kontūra pārbaudes aku. Šajā akā uzlādīt zemējuma kopni zemējuma kontūra un zibensnovadītāja savienošanai.
 - 8) Zibensaisardzības sistēmas montāžu veikt saskaņā ar razotāja montāžas instrukcijām.
 - 9) Zemētājsistēmas noplūdes pretestība nedrīkst pārsniegt 10Ω.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
	Plakandzelzs - plankandzelzs savienojuma klemme
	Zemējuma kopne
	Zibensizlāžu skaitītājs
	Vads Erico Ericore
	Zemējuma kontūrs Sv/Ft 30x3.5

B			
A			
KODS	IZMAINAS	IZMAINAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS:			
Reģ. Nr. 40203172392, Zirņu iela 5 k-2 -110, Rīga, LV – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001			
BŪVNIECĪBAS ĪRĒŠNĀTĀJS:		PASŪTĪTUMA NR.:	
AS "OLAINES ĒDENS UN SILTUMS", REG. NR. 50003182001, KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, OLAINES NOV., LV-2114		1-24A/20	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:		FAILA NOS.	
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAJ ĒKAI ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ		analogis rasējuma Nr.	
OBJEKTA ADRESE:		ARHĪVA NR.:	
ZEMGALES IELA 22, OLAINĒ, LV-2114 KADAŠTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0717 001		-	
RASĒJUMA NOSAUKUMS:		STADIJA:	
ZIBENSAISARDZĪBA - FASĀDE AŠIS 8-1		PASKAIDROJUMA RAKSTS	
DAĻAS VAD.:		DATUMS:	
U. AIZŪPIETIS		19.12.2024	
IZSTRĀDĀJA:		MĒROGS:	
G. PRĪSIS		1:100	
19.12.2024		ELT-07	
DALA		RAS. NR.	LAPAS NR.