

Apkure un ventilācija

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
1	Esošās apkures sistēmas demontāža			1	kompl.
Apkure					
1	Presētās tērauda caurules	15	KAN-therm Steel	965	m
2	Presētās tērauda caurules	20	KAN-therm Steel	55	m
3	Presētās tērauda caurules	25	KAN-therm Steel	55	m
4	Presētās tērauda caurules	32	KAN-therm Steel	20	m
5	Presētās tērauda caurules	40	KAN-therm Steel	5	m
6	Presēta tērauda līkums 90 ⁰	15	KAN-therm Steel	168	gb
7	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	15/15	KAN-therm Steel	326	gb
8	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	20/20/15	KAN-therm Steel	12	gb
9	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	25/25/15	KAN-therm Steel	16	gb
10	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	25/25/32	KAN-therm Steel	4	gb
11	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	32/32/40	KAN-therm Steel	2	gb
12	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	40/40	KAN-therm Steel	2	gb
13	Presēta tērauda pāreja	20/15	KAN-therm Steel	8	gb
14	Presēta tērauda pāreja	25/20	KAN-therm Steel	8	gb
15	Presēta tērauda pāreja	40/15	KAN-therm Steel	2	gb
16	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-1000	Fe	4	kompl.
17	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-1100	Fe	31	kompl.
18	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-1200	Fe	11	kompl.
19	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-1400	Fe	9	kompl.
20	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-700	Fe	51	kompl.
21	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-800	Fe	16	kompl.
22	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C11-400-900	Fe	8	kompl.
23	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C22-400-1000	Fe	8	kompl.
24	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C22-400-1100	Fe	2	kompl.
25	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C22-400-1200	Fe	1	kompl.
26	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C22-400-1400	Fe	1	kompl.
27	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C22-400-900	Fe	13	kompl.
28	LYNGSON profila apkures radiatori ar sāna pieslēgumu	C22-900-600	Fe	3	kompl.

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
29	Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru , termogalva	15	Fe	155	kompl.
30	Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru , termogalva pret zādzību	15	Fe	3	kompl.
31	Atgaitas vārsts	15	Fe	158	gb
32	Alokatori aprīkoti ar radio moduli			155	gb
33	Siltuma sadalītāja datu savācējs			1	gb
34	Balansēšanas vārsts t=110°; P=8 bar	32	Fe	2	gb
35	Lodveida ventīlis t=110°; P=8 bar	15	Fe	252	gb
36	Lodveida ventīlis t=110°; P=8 bar	32	Fe	4	gb
37	Lodveida ventīlis t=110°; P=8 bar	40	Fe	2	gb
38	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	18/50	$\lambda_{50} \leq 0,034 \text{ W/mK}$	130	m
39	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	22/50	$\lambda_{50} \leq 0,034 \text{ W/mK}$	55	m
40	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	28/50	$\lambda_{50} \leq 0,034 \text{ W/mK}$	55	m
41	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	35/50	$\lambda_{50} \leq 0,034 \text{ W/mK}$	20	m
42	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	42/50	$\lambda_{50} \leq 0,034 \text{ W/mK}$	5	m
43	PVC pārklājumu guļvadiem			1	kompl.
44	Nekustīgie balsti			1	kompl.
45	Stiprinājumi un palīgmateriāli			1	kompl.
46	Montāžas komplekts			1	kompl.
47	Apkures hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana			1	kompl.
48	Apkures sistēmas palaišanu un ieregulēšanu			1	objekts
49	Armatūras marķēšana			1	objekts
50	Pieslēgums SM			1	objekts
51	Ugunsdrošais blīvējums			1	kompl.
52	Pārseguma šķērsošanas vietas uzlabošanu (špaktelēšanu un krāsošanu)			103	kompl.
53	Caurumu urbšana pārseguma šķērsošanai			103	kompl.
54	Cirkulācijas sūknis	Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10		1	kompl.
Ventilācija					
1	Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana, pārbaude, nepieciešamības gadījumā remonts			1	objekts

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
2	Vārsti logos Vensys			155	kompl.