

Apkure un ventilācija

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
1	Esošās apkures sistēmas demontāža			1	kompl
Apkure					
1	Presētās tērauda caurules	12 (15x1,2)	KAN-therm Steel	1210	m
2	Presētās tērauda caurules	15 (18x1,2)	KAN-therm Steel	140	m
3	Presētās tērauda caurules	20 (22x1,5)	KAN-therm Steel	60	m
4	Presētās tērauda caurules	25 (28x1,5)	KAN-therm Steel	60	m
5	Presētās tērauda caurules	32 (35x1,5)	KAN-therm Steel	50	m
6	Presētās tērauda caurules	40 (42x1,5)	KAN-therm Steel	3	m
7	Presēta tērauda līkums 90 ⁰	12 (15x1,2)	KAN-therm Steel	836	gb
8	Presēta tērauda līkums 90 ⁰	15 (18x1,2)	KAN-therm Steel	32	gb
9	Presēta tērauda līkums 90 ⁰	20 (22x1,5)	KAN-therm Steel	4	gb
10	Presēta tērauda līkums 90 ⁰	32 (35x1,5)	KAN-therm Steel	2	gb
11	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	12 (15x1,2)	KAN-therm Steel	276	gb
12	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	15/15/12	KAN-therm Steel	24	gb
13	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	15 (18x1,2)	KAN-therm Steel	9	gb
14	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	15/15/20	KAN-therm Steel	2	gb
15	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	20/20/12	KAN-therm Steel	4	gb
16	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	20/20/15	KAN-therm Steel	2	gb
17	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	20 (22x1,5)	KAN-therm Steel	2	gb
18	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	25/25/12	KAN-therm Steel	14	gb
19	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	25/25/32	KAN-therm Steel	2	gb
20	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	32/32	KAN-therm Steel	2	gb
21	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	40/40/20	KAN-therm Steel	2	gb
22	Presēta tērauda X-gabals	12_12	KAN-therm Steel	2	gb
	Presēta tērauda X-gabals	25/25/12/12	KAN-therm Steel	2	gb
23	Presēta tērauda pāreja	15_12	KAN-therm Steel	16	gb
24	Presēta tērauda pāreja	20_12	KAN-therm Steel	2	gb
25	Presēta tērauda pāreja	20/15	KAN-therm Steel	4	gb
26	Presēta tērauda pāreja	25/20	KAN-therm Steel	4	gb
27	Presēta tērauda pāreja	32/12	KAN-therm Steel	2	gb
30	Presēta tērauda pāreja	40/32	KAN-therm Steel	2	gb
31	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C33-500-1000	Fe	1	kompl.
32	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-400-1000	Fe	1	kompl.
33	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-400-1100	Fe	9	kompl.
34	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-400-400	Fe	3	kompl.
35	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-400-500	Fe	49	kompl.
36	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-400-600	Fe	4	kompl.
37	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-400-700	Fe	37	kompl.
38	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-400-800	Fe	5	kompl.

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
39	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-400-900	Fe	6	kompl.
40	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-500-1000	Fe	1	kompl.
41	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-500-1400	Fe	3	kompl.
42	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-500-400	Fe	1	kompl.
43	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-500-600	Fe	1	kompl.
44	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C11-500-700	Fe	1	kompl.
45	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-400-1000	Fe	1	kompl.
46	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-400-700	Fe	7	kompl.
47	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-400-800	Fe	1	kompl.
48	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-400-900	Fe	1	kompl.
49	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-500-1000	Fe	4	kompl.
50	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-500-1200	Fe	2	kompl.
51	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-500-1400	Fe	1	kompl.
52	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-500-600	Fe	1	kompl.
53	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-500-800	Fe	4	kompl.
54	Purmo Compact ar stiprinājumiem, atgaisotāju	C22-500-900	Fe	2	kompl.
55	Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru , termogalva		Fe	146	kompl.
56	Atgaitas vārsts	15	Fe	146	gb
57	Individuālais siltuma sadalītājs (alokātors)			131	kompl.
58	Siltuma sadalītāja datu savācējs			1	kompl.
59	Balansēšanas vārsts	15		1	kompl.
60	Gružu filtrs	15		1	kompl.
61	Siltuma skaitītājs	15		1	kompl.
62	Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar	15	Fe	44	gb
63	Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar	20	Fe	3	gb
64	Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar	32	Fe	2	gb
65	Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar	40	Fe	2	gb
66	Izlaides vārsts	15	Fe	4	gb
67	Automātiskais atgaisotājs	15		54	kmpl
68	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	18/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	250	m

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
69	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	22/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	60	m
70	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	28/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	60	m
71	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	35/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	50	m
72	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	42/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	3	m
73	PVC pārklājums caurulēm bēniņos			200	m2
74	Kompensātori			1	kompl.
75	Nekustīgie balsti			1	kompl.
76	Stiprinājumi un palīgmateriāli			1	kompl.
77	Montāžas komplekts			1	kompl.
78	Apkures hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana			1	kompl.
79	Apkures sistēmas palaišanu un ieregulēšanu			1	objekts
80	Armatūras marķēšana			1	objekts
81	Pieslēgums SM			1	objekts
82	Ugunsdrošais blīvējums			1	kompl.
83	Pārseguma šķērsošanas vietas uzlabošanu (špaktelēšanu un krāsošanu)			98	kompl.
84	Jaunu cauruumu urbšana komercelpās			14	vietas
85	Esošo cauruumu aizvēršana			1	objekts
Ventilācija					
1	Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana, pārbaude, nepieciešamības gadījumā remonts			1	objekts
Karstā ūdens siltumizolācija- apjomi precizējami būvdarbu laikā					
1	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	35/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	400	m
2	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	42/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	70	m
3	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	54/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	3	m
4	PVC pārklājums caurulēm bēniņos			200	m2
Kanalizācijas izvads virs jumta					
1	Kanalizācijas vēdināšanas izvadu atjaunošana no bēniņu stāva puses virs jumta	Dn110		11	kmpl